



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**



Znak sprawy: N.HŚ.9022.22.12.2.2025

Sępólno Kraj., 30.01.2025r.

egz. nr 1

***Burmistrz Kamienia Kraj.  
Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Kraj.***

**OCENA ROCZNA**

**Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Orzełku**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. działając na podstawie art.1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj., ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Kraj., w 2024r., w poniższych punktach zgodności:

- SUW Orzełek – woda surowa
- SUW Orzełek – woda uzdatniona
- Mindak Produkcja Łodzi, Zamarte, ul. Bydgoska 22, 89-430 Kamień Kraj.
- Hodowla Ziemiaka Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Kraj.

**STWIERDZA**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego w Orzełku**

## UZASADNIENIE

W 2024r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj., ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Kraj., pobrano łącznie 7 prób wody z wodociągu publicznego w Orzełku. Próbkę została pobrana w ww. punktach zgodności. Liczba pobranych próbek wody była zgodna z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.

Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A załącznika nr 2 oznaczano: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B załącznika nr 2 oznaczano: enterokoki, utlenialność, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki ogólne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany,  $\Sigma$  WWA,  $\Sigma$  THM,  $\Sigma$  trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy oraz  $\Sigma$  pestycydów.

Przeprowadzone badania pobranych próbek wody nie wykazały przekroczeń wyżej wymienionych parametrów. Woda w wodociągu publicznym w Orzełku w 2023r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. biorąc powyższe pod uwagę stwierdza, iż w 2024 roku woda z wodociągu publicznego w Orzełku była przydatna do spożycia przez ludzi.**

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Sępólnie Krajeńskim  
Gabriela Krause**

podpisano kwalifikowanym podpisem

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie (sekretariat@um.kamienkr.pl)

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj Sp. z o.o.. – elektronicznie (biuro@zgkimkamien.pl)
2. A/a. – egz. nr 1

## **Maria Mosek**

---

**Od:** Marzena Hippler (Starszy asystent ) NHS <no-reply@ezdrp.gov.pl>  
**Wysłano:** piątek, 31 stycznia 2025 08:42  
**Do:** biuro@zgkimkamien.pl; sekretariat@um.kamienkr.pl;  
szymon.grabinski@sanepid.gov.pl  
**Temat:** Ocena roczna 2024 - wodociąg Orzełek  
**Załączniki:** Ocena roczna 2024 - Wodociąg publiczny w Orzełku.pdf

ocena