



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

Sępólno Kraj., 06.08.2025r.

Znak sprawy: N.HŚ.9022.22.11.5.2025

egz. nr 1

***Burmistrz Kamienia Kraj.
Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Kraj.***

**OCENA PÓŁROCZNA
Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
publicznego w Kamieniu Kraj.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. działając na podstawie art.1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj., ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Kraj., w I połowie 2025r., w poniższych punktach zgodności:

- SUW Kamień Kraj. – woda surowa
- SUW Kamień Kraj. – woda uzdatniona
- Budynek Urzędu Miejskiego w Kamieniu Kraj., Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Kraj.
- Budynek Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy, Duża Cerkwica 32, 89-430 Kamień Kraj.

STWIERDZA

**przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Kamieniu Kraj.**

UZASADNIENIE

W I połowie 2025r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj., ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Kraj., pobrano łącznie 5 prób wody z wodociągu publicznego w Kamieniu Kraj. Próbkę została pobrana w ww. punktach zgodności. Liczba pobranych próbek wody była zgodna z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.

Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A załącznika nr 2 oznaczano: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B załącznika nr 2 oznaczano: enterokoki, utlenialność, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki ogólne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, Σ WWA, Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy oraz Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania pobranych próbek wody nie wykazały przekroczeń wyżej wymienionych parametrów. Woda w wodociągu publicznym w Kamieniu Kraj. w I połowie 2025r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. biorąc powyższe pod uwagę stwierdza, iż w I połowie 2025 roku woda z wodociągu publicznego w Kamieniu Kraj. była przydatna do spożycia przez ludzi.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sępólnie Krajeńskim
Kierownik Sekcji Nadzoru
nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywienia
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
MAŁGORZATA KUSZYŃSKA

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie (e-doręczenie)
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. – elektronicznie (biuro@zgkimkamien.pl)
3. A/a. – egz. nr 1